

第 23-1 (接続器、スイッチ等) 小委員会 審議結果報告書

2023 年 6 月 19 日

一般社団法人 日本配線システム工業会

1. 担当分野

(一社)日本配線システム工業会が、電気用品調査委員会の国内小委員会(第 23-1)として担当している分野を表 1 に示す。

表 1 担当分野

小委員会	IEC		名 称
	TC	SC	
23-1	23		電気用品
		B	プラグ、コンセント及びスイッチ
		G	機器用カブラー
		H	工業用及び類似用途の機器用並びに電気自動車用のプラグ、コンセント及びカブラ
		K	電気エネルギー効率化製品
23-2		A	電線管システム
23-3		J	機器用スイッチ
121-23E		E	住宅用及び類似用途の小形の遮断器

2. トピックス

(1) 国内審議関連 (「電気用品の技術基準」の分野)

現在改正審議中の案件を表 2 に示す。

表 2 審議対象案件一覧

小委員会	規格名	名称	区分
23-1	—	—	—

【トピックス】

— なし

(2) 国内審議関連 (「JIS」の分野<別表第十二採用予定 JIS>)

現在審議中の案件を表 3 に示す。

表 3 審議対象案件一覧

小委員会	規格名	名称	区分
23-1	—	—	—

【トピックス】

— なし

【他の小委員会に特に連絡したい事項等】

— なし

【今後の予定】

— 2023 年 10 月 3 日 第 23-1 小委員会

(3) IEC 関連

ー 2023/ 2/10 ～2023/ 5/ 22 の期間中に回答した IEC 規格原案に対する回答状況を表 4 及び表 5 に示す。

表 4 IEC 規格原案の回答状況（概要）

コメント	NP				CD		CDV				FDIS				DTS DPAS 等				Q				DC 等	
	賛成		反対		有	無	賛成		反対		賛成		反対		賛成		反対		賛成		反対		有	無
	有	無	有	無			有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無		
第 23-1 小委員会	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
合計(件)	0				5		0				1				0				5				0	

総計
11

【備考】 NP: New Work item Proposal、
CDV: Committee Draft for Vote、
DTS: Draft Technical Specification、
Q: Questionnaire、

CD: Committee Draft
FDIS: Final Draft International Standard
DPAS: Draft Publicly Available Specification
DC: Document for Comments

【トピックス＜反対コメント他＞】

ー なし

【他の小委員会に特に連絡したい事項等】

ー なし

【今後の予定(国際会議出席予定等)】

2023 年 10 月 17・18 日	イスタンブール(トルコ)	SC 23B／MT4
2024 年 4 月 17 日～19 日	ベルリン(ドイツ)	SC 23B／MT4

表5 IEC 規格原案の回答状況（詳細）＜2023年2月10日～2023年5月22日分＞

TC/SC	番号	種別	文書タイトル	提案概要／審議概要	対応	コメント
23	1062	FDIS	IEC 61535 固定配線用の永久接続を意図した施工カプラ	IEC 61535 Ed.3.0 改正案 用語の整理を中心に、Annex F (informative)として低温下の試験方法が追加された。	賛成	なし
23B	1447	CD	IEC 60884-2-3 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント - 第2-3部：固定配線用のインターロックをもたないスイッチ付きコンセントの個別要求事項	IEC 60884-2-3 Ed.3.0 改正案 併読する IEC 60884-1 の改正に伴う同規格の改正。Scope に手動操作の機械的スイッチによって制御されるコンセントを追記し適用を明確化している。	－	なし
	1448	CD	IEC 60884-2-7 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント第 2-7 部：延長コードセットの個別要求事項	IEC 60884-2-7 Ed.2 改正案 併読する IEC 60884-1 の改正に伴う同規格の改正。	－	なし
	1451	CD	IEC 61995-1 家庭用及びこれに類する用途の照明器具の接続用装置 － 第1部：一般要求事項	IEC 61995-1 Ed.2 改正案 試験の図を追加し試験方法や条件の明確化が図られている。	－	なし
	1456	CD	IEC 63180 検出器の検出範囲の測定及び宣言の方法 － メジャー及びマイナー動作検出のための受動赤外線検出器	IEC 63180 Ed 1Amd1 改正案 用語の定義の明確化、試験方法の明確化に関する改正。	－	なし
23K	84	CD	IEC 63402-1 エネルギー効率化システム - スマートグリッド － 顧客のエネルギー管理システム(CEMS) － 一般要求事項と構造	新規 IS 提案 スマートグリッド構内側システムで動作する、顧客のエネルギー管理とスマートデバイス間のインターフェイスに関する一般要求事項の新規提案。	－	なし