

「電気用品名と解釈別表第十二の電気安全に関する基準との対応表」の様式見直し（案）

① 特定電気用品（116 品目） ※赤字：見直し箇所

電気用品の区分 (引用される 別表番号)	品 番		基準番号	本文	タイトル	タイトル 2	有効期限	備考
ゴム系絶縁電線 類（別表第一）	1	ゴム絶縁電線	J60245-3(H20)	JIS C 3663-3:2003	定格電圧 4 5 0 / 7 5 0 V 以下のゴム絶縁ケーブル	第 3 部：耐熱シリコンゴ ム絶縁ケーブル電線及 び電気温床線の安全に 関する要求事項		標準断面積 だけが適用 できる
			J71001(2019)	JIS C 3010:2019	電線及び電気温床線の安全 に関する要求事項			
	2	ケーブル (導体の断面積 が 22mm ² 以 下、線心が 7 本 以下、及び外装 がゴムのもの)	J60245-4(H21)	JIS C 3663-4:2007	定格電圧 4 5 0 / 7 5 0 V 以下のゴム絶縁ケーブル	第 4 部：コード及び可 とうケーブル	2024 年(R6)10 月 30 日まで有 効	標準断面積 だけが適用 できる
			J60245-4(2021)	JIS C 3663-4:2021	定格電圧 4 5 0 / 7 5 0 V 以下のゴム絶縁ケーブル	第 4 部：コード及び可 とうケーブル		標準断面積 だけが適用 できる
			J60502-1(H21)	JIS C 3667:2008	定格電圧 1 k V ~ 3 0 k V の押出絶縁電力ケーブル及 びその附属品	定格電圧 0. 6 / 1 k V のケーブル	2024 年(R6)10 月 30 日まで有 効	標準断面積 だけが適用 できる
			J60502-1(2021)	JIS C 3667:2021	定格電圧 1 k V ~ 3 0 k V の押出絶縁電力ケーブル及 びその附属品	一定格電圧 0. 6 / 1 k V のケーブル		標準断面積 だけが適用 できる
			J71001(2019)	JIS C 3010:2019	電線及び電気温床線の安全 に関する要求事項			