

別表第十二への採用を検討するJIS一覧 (2025年7月 第123回電気用品調査委員会 審議案件)

【A】 別表第十二への採用を検討するJIS一覧（JIS発行後）（資料No.7-1～9 参照）

※改正基準番号順に掲載

No.	改正基準番号	整合規格(JIS等)	対応IEC規格 (統一表記)	表題	現行基準番号	現行本文	現行基準の有効期間等	雑音
1	J60320-1 (20xx)	JIS C 8283-1 (2025)	IEC 60320-1 :2021 (Ed.4.0)	家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ －第1部: 一般要求事項	J60320-1 (2021)	JIS C 8283-1 (2019) +追補1(2021)	3年	この規格を適用
					J60320-1 (H26)	JIS C 8283-1 (2012)	J60320-2-J1 (H21)の見直し後に廃止する。	
2	J60309-1 (20xx)	JIS C 8285 (2025)	IEC 60309-1 :2021 (Ed.5.0)	工業用プラグ, 固定形又は可搬形コンセント及び機器用インレット	J60309-1 (2019)	JIS C 8285 (2018)	3年	この規格を適用
3	J60670-21 (20xx)	JIS C 8462-21 (2025)	IEC 60670-21 :2004 (Ed.1.0) +Amd.1:2016	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ －第21部: 懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	J60670-21 (H29)	JIS C 8462-21 (2016)	3年	規格適用なし
					J60670-1 (H26)	JIS C 8462-1 (2012)		
4	J60670-22 (20xx)	JIS C 8462-22 (2025)	IEC 60670-22 :2003 (Ed.1.0) +Amd.1:2015	家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ －第22部: 接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項	J60670-22 (H29)	JIS C 8462-22 (2016)	3年	規格適用なし
					J60670-1 (H26)	JIS C 8462-1 (2012)		
5	J60974-7 (20xx)	JIS C 9300-7 (2025)	IEC 60974-7 :2019 (Ed.4.0)	アーク溶接装置 －第7部: トーチ	J60974-7 (H29)	JIS C 9300-7 (2017)	3年	規格適用なし
6	J61386-1 (20xx)	JIS C 8461-1 (2024)	IEC 61386-1 :2008 (Ed.2.0) +Amd.1:2017	電線管システム －第1部: 通則	J61386-1 (H26)	JIS C 8461-1 (2012)	3年	規格適用なし
7	J61386-21 (20xx)	JIS C 8461-21 (2024)	IEC 61386-21 :2021 (Ed.2.0)	電線管システム －第21部: 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項	J61386-21 (2019)	JIS C 8461-21 (2019)	3年	規格適用なし
8	J61386-22 (20xx)	JIS C 8461-22 (2024)	IEC 61386-21 :2021 (Ed.2.0)	電線管システム －第22部: プライアブル電線管システムの個別要求事項	J61386-22 (2019)	JIS C 8461-22 (2019)	3年	規格適用なし
9	J61386-23 (20xx)	JIS C 8461-23 (2024)	IEC 61386-23 :2021 (Ed.2.0)	電線管システム －第23部: フレキシブル電線管システムの個別要求事項	J61386-23 (2019)	JIS C 8461-23 (2019)	3年	規格適用なし

【B】 別表第十二への採用を検討するJIS一覧（小委員会承認後）（資料No.8-1～2 参照）

※改正基準番号順に掲載

No.	改正基準番号	整合規格（JIS等）	対応IEC規格 （統一表記）	表題	現行基準番号	現行本文	現行基準の有効期間等	雑音
1	J60335-2-84 (20xx)	JIS C 9335-2-84 (20xx)	IEC 60335-2-84 :2019 (Ed.3.0)	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 － 第2-84部：トイレ機器の個別要求事項	J60335-2-84 (2024)	JIS C 9335-2-84 (2019) +追補 1(2023)	欄外記載※	表2を適用
2	J60598-2-2 (20xx)	JIS C 8105-2-2 (20xx)	IEC 60598-2-2 :2023 (Ed.4.0)	照明器具 － 第2-2部：埋込み形照明器具及び埋込み形空調照明器具に関する 安全性要求事項	J60598-2-2 (H27) J60598-2-19 (H29)	JIS C 8105-2-2 (2014) JIS C 8105-2-19 (2017)	3年	表2を適用

※ JISC9335-2-84の対応国際規格(IEC60335-2-84:2019)は、通則としてIEC60335-1の第5版を適用しているが、このJISは、IEC60335-1の第6版に対応したJISC9335-1(2023)を適用している。そのため、国際整合を考慮すると、まだ、IEC60335-1の第5版に対応したJISC9335-1:2014を適用しているJ60335-2-84(2024)が必要となる。そのような状況から、IEC60335-2-84の次の版が発行され、それに対応したJISを作成するまでは、J60335-2-84(2024)を廃止しない。