

第 23-2(電線管)小委員会 審議結果報告書

2013 年 11 月 6 日

(一社)電気設備学会

1. 担当分野

(社)電気設備学会が、電気用品調査委員会の国内小委員会として担当している分野を表 1 に示す(イタリック体太字)。

表 1 担当分野

小委員会	IEC		名 称
	TC	SC	
23-1	23		電気用品
		B	プラグ、コンセント及びスイッチ
		C	国際形プラグ及びコンセントシステム
		F	コネクタ
		G	機器用カブラー
		H	工業用プラグ及びコンセント
23-2		A	電線管
23-3		J	機器用スイッチ
17-2		E	住宅用遮断器

2. トピックス

(1) 国内審議関連(「電気用品の技術基準」の分野)

なし。

(2) 国内審議関連(「JIS」の分野<省令 2 項採用予定 JIS 他>)

なし。

(3) IEC 関連

平成 25 年 6 月～平成 25 年 10 月の期間中に回答した IEC 規格原案に対する回答状況を表 4 に示す。

【個々の IEC 規格原案の詳細については別紙参照】

表 4 IEC 規格原案の回答状況(概要)

項目	NP		CD	CDV				FDIS				DTR,DTS 等				Q,DC 等			
	賛成			反対		賛成		反対		賛成		反対		賛成			反対		
	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	
第 23-2 小委員会			1		1	2			1										0
合計(件)	0		1	3				1				0				0			

【備考】NP: New Work item Proposal, CD: Committee Draft

CDV: Committee Draft for Vote, FDIS: Final Draft International Standard

DTR: Draft Technical Report, DTS: Draft Technical Specification

文書番号	タイトル	回答期限	回答内容
23A/682/ CDV	IEC 61534-1 am1 Ed.2: Amendment 1 - Powertrack systems - Part 1: General requirements(パワートラック - 通則)	2013 年 7 月 12 日	賛成, ノーコメント
23A/685/ CDV	IEC61534-22Ed.2: Powertrack systems-Part 22:Particular requirements for powertrack systems	2013 年 9 月 6 日	賛成, ノーコメント

	intended for onfloor or underfloor installation(床用パワートラック)		
23A/688/ CDV	Amendment 1 to IEC 61386-1 Ed.2: Conduit systems for cable management - Part 1: General requirements(電線管システム - 通則)	2013年11月1日	賛成, 自己消化性のない電線管の表示として, 日本国内ではオレンジ色で識別することを記載。
23A/692/ CD	IEC 61914 Ed.2: Cable cleats for electrical installations(ケーブルクリート)	2013年12月6日	ノーコメント
23A/693/ FDIS	IEC 62275 Ed.2: Cable management system - Cable ties for electrical installations(結束帯)	2013年10月25日	賛成, ノーコメント

【トピックス<反対した理由 他>】

なし。

【他の小委員会に特に連絡したい事項等】

なし。

【今後の予定(国際会議の予定等)】

未定

以上